



0.10.2019

№

105/103/4/47

Согласно списку рассылки

О соблюдении требований правил

Уважаемые Главы Муниципальных образований!

Приоритетной задачей функционирования Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы является обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. По территории городских и сельских поселений Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым проходят воздушные линии сверхвысокого напряжения ВЛ-220-330-500 кВ, которые обслуживает филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Кубанское ПМЭС.

Сообщаю, что воздушные линии электропередачи (далее ВЛ) и трансформаторные подстанции являются объектами повышенной опасности. Осуществление любых противоправных действий в охранных зонах ВЛ, которые могут привести к нарушениям нормальной работы объектов электросетевого хозяйства являются неприемлемыми, поскольку это может привести не только к полному обесточиванию питающих центров (подстанций 220 – 500 кВ) но и может служить угрозой жизни и здоровью людей.

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея 10.09.2019 в 20:00 отключалась ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ. В ходе проведения внеочередных осмотров выявлено, что причиной отключения явилось перекрытие изоляционного расстояния между проводом фазы «С» и негабаритным неустановленным транспортным средством, двигающимся в пролете опор № 41 (широта 44,962968, долгота 39,039245) – 42 (широта 44,96141, долгота 39,038542). Принадлежность транспортного средства не установлена.

В данном случае нарушены требования «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее-Правила).

Согласно пункта 10 Правил в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

МОТихР



100013 210103

Вх.13344 от 11/10/2019

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранная зона<sup>1</sup> определяется полосой земли, расположенной вправо и влево от крайних проводов ВЛ 220 кВ на 25 метров, а для ВЛ 330-500 кВ – на 30 метров.

Во избежание подобных инцидентов прошу Вас обратиться к руководителям сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, к землевладельцам и арендаторам земельных участков по чьим территориям проходят ВЛ, а также ко всем жителям городских и сельских поселений с требованием неукоснительного соблюдения пункта 10 Правил.

Только совместные, консолидированные усилия руководителей всех уровней власти являются гарантией энергетической безопасности граждан.

Исполняющий обязанности директора



Г.В. Городилов